

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr. : 85046  
Cont.pers.:  
Tel.: -, Fax: -  
GSM: - e-mail: accounting@brusselsairport.be



OCB bv  
Member of OCB Group

ProKo.: IB23  
Verslagnr.: 5216895  
Voorl. verslagnr.: V5216895  
Datum: 15/08/2022

BRUSSELS AIRPORT COMPANY NV  
ACCOUNTINGS & TAX DEPARTMENT  
LUCHTHAV. BRUSSELS NATIONAAL  
1930 ZAVENTEM

**Afdeling: REC**

**VERSLAG VAN BEPERKT ONDERZOEK OP BOVENGRONDSE HOUDERS**

(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/REC/001, §7.3)

**Toestel/Install. ID:** NR.4 30.000 Lt  
**Plaats van onderzoek:** LUCHTHAV. BRUSSELS NATIONAAL ZAVENTEM 1930  
**Datum van onderzoek:** 18/07/2022 **Periodiciteit:** 36 maanden  
**Reglementering:** Vlarem II Subafdelingt.5.6.1.3 of **Volgende onderzoek voor:**  
Subafdeling 5.17.4.3 + KB 13 maart 1998. 31/07/2025  
**Onderzoeker:** MORREN WERNER 2013/H/wernermorren **Aanwezige persoon:** Dhr. Patrick Fostier  
**Eigendom van:** BRUSSELS AIRPORT COMPANY NV

**Onderzoek:**

1) Documenten.

a) Vergunning.

Provincie / gemeente : Zaventem  
Nr.: 1511/12  
Geldig tot 07.05.2033

b) Attesten van de houder(s).

- Kramer.

c) Verslagen van vorig onderzoek.

- Stabiliteitsstudie attest Studiebureau Forté op 11. 10.2010 n° S-10-119-2010-8587
- Indienstelling: Tüv Süd op 06/12/2010 n° P-B-10-12-000-828-04
- Beperkt onderzoek: Tüv Süd op 22/11/2013 n° P-B-13-11-001-552-04  
Vincotte op 05/01/2016 n° VIL/35/12730942/00/NL/000  
OCB op 28/02/2019 n°5180943  
OCB op 18/07/2022 n°5216895

d) Verslag van de inkuiping.

- NVT

## 2) Kenplaten van de houder(s).

Kenplaten zijn aanwezig.

Constructeur	Kramer
Nummer van de houder	E5921 (Nr.4)
Bouwjaar	2007
Inhoud ( L )	30.000 Lt.
Afmetingen ( LxD)	Ø 2000mm x L -
Constructienorm	DIN 6616 / EN 12285-2
Nr. prototype	6616D volgens indienststelling Tüv Süd benelux
Proefdruk tank ( bar )	2
Proefdruk mantel ( bar )	0,6
Toegelaten product ( 1 )	NVT

(1) enkel voor houders in thermohardende kunststof.

## 2 a) Bijkomende informatie.

Tanknummer	E5921 (Nr.4)
Wijze van opslag	BGH
Aard van de houder	DM
Opgeslagen product	KILFROST ABC-S plus Type 1
Ligging	BBZ

Wijze van opslag: **BGV**: bovengronds vertikaal **BGH**: bovengronds horizontaal **PP**: parallellepipedischAard van de houder: **EM**: enkelwandig metaal **DM**: dubbelwandig metaal **Andere**: .....  
**GTK**: gewapende thermohardende kunststofLigging: **WW**: waterwinningsgebied **BZ**: beschermingszone **BBZ**: buiten beschermingszone **NG**: niet gekend

## 2 b) Identificatie van de vulopening.

x Vulopening op afstand

Vulopening op de tank.

Tanknummer	E5921 (Nr.4)
Naam van de vloeistof	KILFROST ABC-S plus Type 1
GHS - symbool	GHS07+08+09
Inhoud van de tank	30.000 Lt.

## 2.c) Standplaats / vulzone. (\*)

→ Zie nota.

x zijn gescheiden

x zijn dezelfde.

Tanknummer	E5921 (Nr.4)
Voldoende draagkrachtig	NVT
Vloeistof dicht	NVT
Hellend / opstaande rand	NVT
Opvangsysteem: x Collector x KWS (olie afscheider)	NVT
Damprecuperatie	NVT

(\*) niet van toepassing op opslagplaatsen uitsluitend bestemd voor de verwarming van gebouwen.

**NA**:niet aanwezig **NVT**:niet van toepassing **IO**:in orde **OPM**:opmerking **NTC**: niet te controleren

3) Beperkt onderzoek.

Plaats van de tank: Gebouw 7

Tanknummer	E5921 (Nr.4)
Nazicht van de zichtbare delen. Leidingen en toebehoren	IO
Lekken	Geen visuele
Staat van de platen	IO
Staat van de toebehoren	IO
Buitenbekleding tank	IO
Overdrukbeveiliging	Atmosferisch
Onderdrukbeveiliging	Atmosferisch
Overvulbeveiliging	Vega Rador High/High
Ontluchtingsleiding (1 / 3m)	NVT
Buitenbekleding	IO
Fundering	IO
Inkuiping	NVT
- capaciteit	NVT
- vloeistofdichtheid	NVT
- afstanden	NVT
- onderhoud	NVT
Peilputten	NVT
Leidingen	IO
Overvulbeveiliging 98 % Nr.:	Vega swing
- ref. prototypenummer	99/H031/15020005
Lekdetectie:	Vloeistof in dubbele wand / Visueel
- ref. prototypenummer	IO
Equipotentiaal (P1& P2)	NVT
Verontreiniging	Geen visuele
Wanddiktemeting mantel	NVT
Wanddiktemeting dakplaten	NVT
Wanddiktemeting bodemplaten	NVT
Zetting	NVT
Emissiebeperkende maatregelen	NVT
Damprecuperatie	NVT

NA: niet aanwezig NVT:niet van toepassing

IO:in orde

OPM:opmerking

NTC:niet te ontrolleren

4) Opmerkingen.

- Verslag van indienststelling ons nog voor te leggen.

5) Inbreuken.

Geen

Nota:

De nodige maatregelen dienen getroffen te worden om het morsen van vloeibare brandstoffen, verontreiniging van de bodem, het grond- en oppervlaktewater te voorkomen.

**BESLUIT**

■ Gelet op de door ons gedane vaststellingen en op de hierboven vermelde attesten, zijn wij van mening dat de opslagtank(s) in dienst mag (mogen) blijven.

Eventueel vermelde opmerkingen dienen zo snel mogelijk verholpen te worden.

Een nieuw onderzoek moet plaats hebben voor :

a ) beperkt onderzoek: **18/07/2025**

b ) algemeen onderzoek: **NVT**

Een groen kenmerk werd aangebracht.

Voor de Technisch Directeur,

**MORREN Werner**

EMD 2013/H/Wernermorren

0493/246.112

Werner.morren@ocb.be

de Agent-onderzoeker