

# CERTIFICAT DE CONTROLE ET D'ETANCHEITE

NR

8800 / 1

DATE

10-11-95

L'entreprise de constructions métalliques VSB CHAUDRONNERIE N.V.,  
Heidestraat 2, 3500 HASSELT, constructeur agréé du Syndicat National  
de la Chaudronnerie asbl, certifie que le réservoir horizontal a single paroi,  
muni de la plaque de conformité suivante :

KETELBOUW	VSB	CHAUDRONNERIE HASSELT			
COMPARTIMENT	1 N.V. FINA EUROPE S.A.				
DUBBELWANDIG	NBN I 03-001-004	DOUBLE PAROI			
DETEKTIE DETECTION	66W-33A	INHOUD CAPACITE	90	LITERS LITRES	
INHOUD CAPACITE	6000	LITERS LITRES	LEDIG GEW POIDS VIDE	1300	KG KG
ORDER NR N° ORDRE		ITEM	2		
PROEFDRIJK EPREUVE	IN 3 OUT 0.3	BAR	DATUM DATE	20-06-95 27-06-95	
WERKDRUK PRESSION DE SERVICE	IN - OUT ATM		BAR		
KONTROLE CONTROLE	VSB	0			1995
HERBEPR. REEPREUVE	BAR				

ADRESSE DE LIVRAISON LEMAN, RUE GENERAL LEMAN 10, 7370 DOUR

DIMENSIONS EN MM DIA 1500 MM LONG 3800

EPAISSEUR EN MM RES. INT. 5 RES. EXT. 3

construit dans ses ateliers, a été soumis à une pression hydraulique de 3 bar  
après 1 heure aucune chute de pression a été constatée;  
la mesure de l'ovalisation a été déterminée à moins de 2 % du diamètre moyen;  
le revêtement extérieur du réservoir a subi avec succès une épreuve  
diélectrique sous 2500 volts.

La qualité de l'acier est : Fe 360 B - EN 10025; le type de fonds bombés est  
(R = D, r = D/30); le revêtements extérieur : endoprene polyurethane.

Ce réservoir est certifié conforme à la Norme NBN I 03 001 pour le réservoir  
intérieur et NBN I 03 004 pour l'enveloppe de l'Institut Belge de Normalisation  
de juillet 1981.

Fait à Hasselt, à la date du présent certificat, en 3 exemplaires.

(cachet du constructeur)

(signature du responsable  
pour la construction)

VSB Ketelbouw-Chaudronnerie  
Heidestraat 2 - B 3500 Hasselt  
Tel. 011/21 11 72 - Fax 011/21 13 26